

林头通信员：

北滘供电所党代表工作室于11月28日收集到关于大沙围股份小组有一变压器临近居民房屋，导致电压不稳，家用电器频频烧掉，建议将变压器移至远离居民房屋的位置问题，已办理完毕，现回复如下：在12月1日运维班组人员已与林头大沙围村长察看了现场，其反映的变压器为北滘站开发1线林头大沙围1台区，该台区已存在40多年且一直处于安全运行状态，现场核查并无发现电压不稳及家用电器频频烧掉等问题。其建议将变压器移至远离居民房屋的位置问题，根据相关管理规定，已运行输电设施一般不允许进行迁改，如确需进行迁改，应执行“谁提出谁出资”的原则。申请方如需推进迁改，由申请方负责落实相关费用及路径青赔征地后按照相关规定工作流程推进，供电部门将积极配合开展相关工作。

此复。

反映大沙围股份小组有一变压器临近居民房屋，导致电压不稳的回复

年 月 日

主题词：

抄 送：

年 月 日印发